

ГРПШ-RS251-2У1

Шкафной газорегуляторный пункт изготовлен на базе регуляторов давления газа немецкой фирмы MEDENUS Регуляторы типа RS251, которые используются в установке, позволяют удерживать выходное давление в заданных пределах не зависимо от изменения количества потребляемого газа и перепадов входных давлений Предохранительный клапан герметично перекрывает подачу газа при выходе значений входного давления за пределы допустимого при этом открытие ПЗК возможно только вручную.

Для плавного запуска предусмотрен кран, который на короткое

время выравнивает давление между входной и выходной камерами. Для сброса кратковременно возникшего повышения давления в установке установлен предохранительный сбросной клапан SL10 производства фирмы MEDENUS В ГРПШ-RS251-2У1 используется запорная арматура фирмы DungsКачество и надежность немецких производителей остается неизменным

Для коммерческого учета газа в обогреваемом шкафу установлен измерительный комплекс СГ-ЭК-Вз-Р-650/1,6. Измерительный комплекс состоит из ротационного счетчика газа RVG G400 с электронным корректором ЕК-270. По желанию заказчика возможно изготовление ГРПШ-RS251-2У1 без технологической катушки под узел учета газа.

Технические характеристики ГРПШ-RS251-2У1

Наименование параметра	Значение
Давление на входе, бар	4
Давление на выходе, бар	1,2
Рабочая среда	подходит для газа типа 1, 2, 3 и других нейтральных газообразных сред.
Температура окружающей среды	-40...+60

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48	Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41	Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78	Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93
---	--	---	---

ГРПШ-ПГЭ-10-ВК

Газорегуляторный пункт домовый ГРПШ-ПГЭ-10-ВК предназначен для обеспечения газом бытовых газовых приборов (плита, котел, газовая колонка и т.д.). Изготавливается в неотапливаемом металлическом шкафу внутри которого располагается регулятор давления газа РДГБ-10, газовый счетчик и запорная арматура. Домовый регулятор РДГБ10 позволяет использовать установку для снабжения газом одного или двух коттеджей. Фильтр газа, стоящий перед регулятором очищает газ от загрязняющих примесей. В данном ГРПШ для учета потребляемого газа установлен

бытовой счетчик ВК G6. По требованию заказчика возможна установка счетчика с механическим или электронным (ТС 220) термокомпенсатором который приводит объем газа, прошедшего через счетчик к стандартным условиям.

Технические характеристики ГРПШ-ПГЭ-10-ВК

Наименование параметра		Обозначение
		РДГБ-10
Рабочая среда		Природный газ по ГОСТ 5542-87
Температура окружающей среды 0С		-40...+60
Наибольшее входное давление, Рвх, МПа		0,6
Пределы регулирования номинальных значений настройки выходного давления, Рвых, кПа		1,5...3
	при Рвх=0,05 МПа	14,5
	при Рвх=0,1 МПа	14,5
	при Рвх=0,2 МПа	14,5

Пропускная способность, м3/ч	при Р _{вх} =0,3 МПа	14,5
	при Р _{вх} =0,4 МПа	14,5
	при Р _{вх} =0,5 МПа	14,5
	при Р _{вх} =0,6 МПа	14,5
Зона пропорциональности, % от верхнего предела настройки Р _{вых}		± 10
Зона нечувствительности, % от верхнего предела настройки Р _{вых}		2,5
Диапазон настройки срабатывания предохранительного сбросного клапана (ПСК), кПа		1,7...4
Диапазон настройки срабатывания предохранительного запорного клапана (ПЗК) кПа	- при повышении Р _{вых}	2,5..4,7
	- при понижении Р _{вых}	0,8..1,5
Погрешность срабатывания ПЗК от номинального значения настройки%	- при повышении Р _{вых}	± 5
	- при понижении Р _{вых}	± 10

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93