

Пункты учета газа ПРДГ-10, ПРДГ-25

Пункты ПРДГ-10, ПРДГ-25 предназначены для редуцирования высокого или среднего давления неоднородного по химическому составу природного газа ГОСТ 5542, а также воздуха, азота и других неагрессивных газов на требуемое, с предварительной очисткой от механических примесей, а также автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления газа, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении выходного давления сверх допустимого заданного значения, либо аварийном понижении выходного давления ниже допустимого заданного значения. Пункт используется как самостоятельный шкафной пункт редуцирования газа или установка для редуцирования газа (в случае размещения в отапливаемых помещениях), для различных видов потребителей (в системах газоснабжения сельских или городских населённых пунктов, коммунально-бытовых зданий, объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения и т. д.) при условии, что максимальный расход газа не превышает 10 либо 25 м³/ч (в зависимости от модификации).

Технические характеристики:

Максимальное давление на входе P_{max} , МПа - не более 0,6

Диапазон настройки для газа на выходе $P_{\text{вых}}$, кПа(мм.в.с) – 0,8(80)...8(800).*

Пропускная способность для газа с плотностью 0,73 кг/м³ Q_{max} (м³/ч)

при давлении на входе 0,6 МПа - 10 либо 25 (в зависимости от модификации).

Температура окружающей среды, °C - от -40 до +60.

* - по умолчанию пункты поставляются настроенными на выходное давление $P_{\text{вых}}$ - 2,0 кПа

Отличительные особенности:

Пункт редуцирования газа серии ПРДГ включает следующее оборудование:

Регулятор давления газа ARD(FE) 10 либо ARD(FE) 25 «Вогаз» г.Брест.

Фильтр газа Ду20

Контрольный манометр для измерения давления на входе пункта

Пункты проектируются и изготавливаются в строгом соответствии с ПБ 12-529-03, при изготовлении участков трубопровода применяется аттестованная по требованиям НАКС сварочная технология, сварные соединения в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 проходят 100% неразрушающий контроль

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93