

УГРШ-100В, УГРШ-100В-О с регулятором РДП-100В

Газовая установка УГРШ-100В с одной линией редуцирования на основе регулятора РДП-100В и обводной линии (байпас) применяются для снижения давления газа и поддерживать его в заданных значениях не зависимо от расхода потребляемого газа и скачков входного давления.

Установка газораспределительная УГРШ-100В состоит из металлического шкафа, основной линии с регулятором РДП-100В, фильтра для очистки механических примесей содержащихся в газопроводе, байпасная линия (обводная) предназначенная для временной подачи газа при поломке, тех. обслуживание основной линии, входного и выходного манометра, предохранительно запорной и предохранительно сбросной арматуры, кранов.

По желанию заказчика УГРШ-100В комплектуется измерительным комплексом, счетчиком газа, газовым, электрическим или контурным отоплением.

Установки газораспределительные типа УГРШ-100В применяются для снабжения газом сельскохозяйственных, промышленных, коммунально бытовых объектов.

Установка выпускается в 2-х исполнениях:

- *УГРШ-100В-О - с низким выходным давлением, с обогревом;*
- *УГРШ-100В - с низким выходным давлением, без обогрева.*

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

УГРШ-50В, УГРШ-50В-О с регулятором РДП-50В

Газовая установка УГРШ-50В с одной линией редуцирования на основе регулятора РДП-50В и обводной линии (байпас) применяются для снижения давления газа и поддерживать его в заданных значениях не зависимо от расхода потребляемого газа и скачков входного давления.

Установка газораспределительная УГРШ-50В состоит из металлического шкафа, основной линии с регулятором РДП-50В, фильтра для очистки механических примесей содержащихся в газопроводе, байпасная линия (обводная) предназначенная для временной подачи газа при поломке, тех. обслуживание основной линии, входного и выходного манометра, предохранительно запорной и предохранительно сбросной арматуры, кранов.

По желанию заказчика УГРШ-50В комплектуется измерительным комплексом, счетчиком газа, газовым, электрическим или контурным отоплением.

Установки газораспределительные типа УГРШ-50В применяются для снабжения газом сельскохозяйственных, промышленных, коммунально бытовых объектов.

Установка выпускается в 2-х исполнениях:

- УГРШ-50В-О - с низким выходным давлением, с обогревом;
- УГРШ-50В - с низким выходным давлением, без обогрева.

Технические характеристики УГРШ-50В

Наименование параметра или размера	УГРШ-50В-О	УГРШ-50В
Регулируемая среда	природный газ ГОСТ 5542	природный газ ГОСТ 5542
Диапазон входных давлений, МПа	0,1 - 1,2	0,1 - 1,2
Диапазон выходных давлений, МПа	0,06 -0,6	0,06 -0,6
Пределы настройки контролируемого давления клапана ПЗК-50:		

- нижний предел, МПа	0,003 - 0,03	0,003 - 0,03
- верхний предел, МПа	0,03 - 0,75	0,03 - 0,75
Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана ПСК 25, МПа	0,06 - 0,7	0,06 - 0,7
Стабильность поддержания выходного давления, %, не более	±5	±5
Вид теплоносителя	продукты сгорания природного газа	-
Тепловая мощность горелки, кВт	1,85+0,185-0,09	-
Расход газа на горелку, м3/ч	от 0,16 до 0,25	-
Время включения горелки, с, не более	90	-
Время отключения горелки при отключении подачи газа, с, не более	90	-
Тип соединения с газопроводом	фланцевый ГОСТ 12820	фланцевый ГОСТ 12820
- вход, мм	50	50
- выход, мм	80	80
Габаритные размеры, не более:		
- длина, мм	1300	1300
- ширина, мм	660	660
- высота, мм	2110	1900

УГРШ(К)-50Н, УГРШ(К)-50Н-О с регулятором РДК-50Н

Газовая установка УГРШ(К)-50Н с одной линией редуцирования на основе регулятора РДК-50Н и обводной линии (байпас) применяются для снижения давления газа и поддерживать его в заданных значениях не зависимо от расхода потребляемого газа и скачков входного давления.

Установка газораспределительная УГРШК-50Н состоит из металлического шкафа, основной линии с регулятором РДК-50Н, фильтра для очистки механических примесей содержащихся в газопроводе, байпасная линия (обводная) предназначенная для временной подачи газа при поломке, тех. обслуживание основной линии, входного и выходного манометра, предохранительно запорной и предохранительно сбросной арматуры, кранов.

По желанию заказчика УГРШ(К)-50Н комплектуется измерительным комплексом, счетчиком газа, газовым, электрическим или контурным отоплением.

Установки газораспределительные типа УГРШК-50Н применяются для снабжения газом сельскохозяйственных, промышленных, коммунально бытовых объектов.

Установка выпускается в 2-х исполнениях:

- УГРШ(К)-50Н-О - с низким выходным давлением, с обогревом;
- УГРШ(К)-50Н - с низким выходным давлением, без обогрева.

Технические характеристики УГРШК-50Н

Наименование параметра	УГРШ(К)-50Н-О	УГРШ(К)-50Н
Регулятор давления газа	РДК-50Н	
Рабочая среда	природный газ ГОСТ 5542-87	
Диапазон входных давлений, МПа	0,025-1,2	
Диапазон выходных давлений, МПа	0,002-0,005**	
Стабильность поддержания выходного давления, %, не более	±10	
Диапазон настройки давления клапана-отсекателя, МПа:		

при повышении входного давления	0,0025-0,0075	
при понижении входного давления	0,001-0,0045	
Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана ПСК 25-Н, МПа	1,15 Рвых	
Вид теплоносителя*	продукты сгорания природного газа	-
Тепловая мощность горелки, кВт*	1,85+0,185-0,09	-
Расход газа на горелку, м3/ч*	от 0,16 до 0,25	-
Время включения горелки, с, не более*	90	-
Время отключения горелки при отключении подачи газа, с, не более*	90	-
Присоединение		
вход Ду	50	
выход Ду	80	
Габаритные размеры, мм, не более		
длина	1000	1000
ширина	590	590
высота	2010	1800
Масса, кг, не более	300	250

УГРШ-100Н, УГРШ-100Н-О с регулятором РДП-100Н

Газовая установка УГРШ-100Н с одной линией редуцирования на основе регулятора РДП-100Н и обводной линии (байпас) применяются для снижения давления газа и поддерживать его в заданных значениях не зависимо от расхода потребляемого газа и скачков входного давления.

Установка газораспределительная УГРШ-100Н состоит из металлического шкафа, основной линии с регулятором РДП-100Н, фильтра для очистки механических примесей содержащихся в газопроводе, байпасная линия (обводная) предназначенная для временной подачи газа при поломке, тех. обслуживание основной линии, входного и выходного манометра, предохранительно запорной и предохранительно сбросной арматуры, кранов.

По желанию заказчика УГРШ-100Н комплектуется измерительным комплексом, счетчиком газа, газовым, электрическим или контурным отоплением.

Установки газораспределительные типа УГРШ-100Н применяются для снабжения газом сельскохозяйственных, промышленных, коммунально бытовых объектов.

Установка выпускается в 2-х исполнениях:

- УГРШ-100Н-О - с низким выходным давлением, с обогревом;
- УГРШ-100Н - с низким выходным давлением, без обогрева.

УГРШ-50Н, УГРШ-50Н-О с регулятором РДП-50Н

Газовая установка УГРШ-50Н с одной линией редуцирования на основе регулятора РДП-50Н и обводной линии (байпас) применяются для снижения давления газа и поддерживать его в заданных значениях не зависимо от расхода потребляемого газа и скачков входного давления.

Установка газораспределительная УГРШ-50Н состоит из металлического шкафа, основной линии с регулятором РДП-50Н, фильтра для очистки механических примесей содержащихся в

газопроводе, байпасная линия (обводная) предназначенная для временной подачи газа при поломке, тех. обслуживание основной линии, входного и выходного манометра, предохранительно запорной и предохранительно сбросной арматуры, кранов.

По желанию заказчика УГРШ-50Н комплектуется измерительным комплексом, счетчиком газа, газовым, электрическим или контурным отоплением.

Установки газораспределительные типа УГРШ-50Н применяются для снабжения газом сельскохозяйственных, промышленных, коммунально бытовых объектов.

Установка выпускается в 2-х исполнениях:

- УГРШ-50Н-О - с низким выходным давлением, с обогревом;
- УГРШ-50Н - с низким выходным давлением, без обогрева.

Технические характеристики УГРШ-50Н

Наименование параметра или размера	УГРШ-50Н-О	УГРШ-50Н
Регулируемая среда	природный газ ГОСТ 5542	природный газ ГОСТ 5542
Диапазон входных давлений, МПа	0,05 - 1,2	0,05 - 1,2
Диапазон выходных давлений, МПа	0,0005 - 0,06	0,0005 - 0,06
Пределы настройки контролируемого давления клапана ПЗК-50:		

- нижний предел, МПа	0,0003 - 0,003	0,0003 - 0,003
- верхний предел, МПа	0,002 - 0,075	0,002 - 0,075
Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана ПСК 25, МПа	0,0005 - 0,07	0,0005 - 0,07
Стабильность поддержания выходного давления, %, не более	±5	±5
Вид теплоносителя	продукты сгорания природного газа	-
Тепловая мощность горелки, кВт	1,85+0,185-0,09	-
Расход газа на горелку, м3/ч	от 0,16 до 0,25	-
Время включения горелки, с, не более	90	-
Время отключения горелки при отключении подачи газа, с, не более	90	-
Тип соединения с газопроводом	фланцевый ГОСТ 12820	фланцевый ГОСТ 12820
- вход, мм	50	50
- выход, мм	80	80
Габаритные размеры, не более:		
- длина, мм	1300	1300

- ширина, мм	660	660
- высота, мм	2110	1900
Масса, кг, не более	450	400

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93